

桥林冷库项目

- 1、甲方提供现成仓房一座“图一”所示。
- 2、“图二”“图三”冷库平面示意图及局部节点图为建议做法
- 3、储冰间位置在最右侧，需改冷库门位置
- 4、项目参数，预冷间日加工量为“40 亩鲜玉米预冷，亩产约 2500 棒。约 50 吨”，自行计算冷量需求。建议适当加大
- 5、该项目为交钥匙工程，甲方仅提供“图一”所示仓房一座，其他所涉及工程均有施工单位完成。