

关于南师附中正方新城学校小学部项目 工程桩检测、基坑监测、沉降观测服务答疑的回复

问题 1:《基坑监测点平面布置图》中基坑设计安全等级为三级;《基坑支护设计说明》中基坑普遍支护结构的安全等级为二级。请问基坑设计安全等级为三级还是二级?

答:安全等级全部按照二级考虑。

问题 2:最新答疑文件中表明沉降观测报价表中,序号 1-7 为沉降观测费,序号 8-14 为垂直度观测费,其中垂直度观测费部分各区点数过多,一般为 4 个点,次数也过多,况且垂直度一般是按栋/元算的,是否更改沉降观测报价表?

答:不更改。根据合同约定按实计取。